

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Доска подоконная (ПВХ) 400.Ж. белый, СТБ 1548-2005, производства Общества с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел», согласно проведенным испытаниям:

- по ГОСТ 30402-96 имеет критическую поверхностную плотность теплового потока 15 кВт/м² и относится к группе воспламеняемости ВЗ;

- по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) имеет коэффициент дымообразования 360,94 м²/кг и относится к группе материалов с умеренной дымообразующей способностью.


Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Старший научный сотрудник

 ***V.V. Добровольский***

Техник

 ***A.V. Соич***

Протокол проверил:

Начальник отдела

 ***A.G. Яцукович***

Данный протокол оформлен на 5 (пяти) страницах с приложением на 2 (двух) страницах в 3 (трех) экземплярах и направлен:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел» – 1 экз.;**
- **Республиканское унитарное предприятие «Институт БелНИИС» – 1 экз.;**
- **ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» – 1 экз.**

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси». Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

