

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Образец продукции: доска подоконная (ПВХ).400.Ж. белый, СТБ 1548-2005, изготовленная и представленная на испытания Обществом с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел» (РБ), относится к группе горючести Г 4 по ГОСТ 30244-94 п.5.3 (табл.1).

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Техник

О.А.Мельник

Техник

Д.А.Неверовский

Протокол проверил:

Начальник ИИП

А.А.Штых

Данный протокол оформлен на 6 (шести) листах в 3 (трёх) экземплярах и направлен:

-НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ - 1 экз.

-Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел» (РБ) - 1 экз.

-РУП «Институт БелНИИС» - 1 экз.

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси».

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

