

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Панель (ПВХ).0250.Вн. лакированная, белый, СТБ 1451-2004, производства Общества с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел», согласно проведенным испытаниям:

- по ГОСТ 30402-96 имеет критическую поверхностную плотность теплового потока 20 кВт/м² и относится к группе воспламеняемости В2;

- по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) имеет коэффициент дымообразования 305,1 м²/кг и относится к группе материалов с умеренной дымообразующей способностью.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Старший научный сотрудник

Техник

Протокол проверил:

Начальник отдела


В.В.Добровольский


А.В.Соич


А.Г.Яцукович

Данный протокол оформлен на 5 (пяти) страницах с приложением на 2 (двух) страницах в 3 (трех) экземплярах и направлен:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Пласт Бел» – 1 экз.;
- Республиканское унитарное предприятие «Институт БелНИИС» – 1 экз.;
- ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» – 1 экз.

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси». Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

